Förderzentrum "Prof. Dr. Rainer Fetscher"
Schule für Körperbehinderte
Fischhausstraße 12
01099 Dresden

Telefon (Sekretariat): 0351/81191812
E-Mail: sekretariat@kschuledd.de
http://www.kschuledd.de/

Das Bad ist behindertengerecht. Es ist kein öffentliches Schwimmbad.

Die genauen Daten unserer Erhebung am 17.12.2010 finden Sie hier:

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle Angelikastraße ist barrierefrei, anschließend sind aber ca. 300 m mit bis zu 8% Steigung zu überwinden; Haltestelle Böhmertstraße ist mit Rampennutzung möglich, von dort sind es nur noch ca. 80 m bis zum Bad (ebenfalls mit Steigung). Die meisten Rollstuhlfahrer bevorzugen Straba-Hast. Angelikastr., um Umsteigen zu vermeiden.
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		Parkplätze liegen rechts neben dem Haupteingang des Hallenkomplexes, sind aber nicht gut genug ausgeschildert
Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Umkleideräume, Männer und Frauen getrennt			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Automatikschiebetüren mit Taster
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		Kippstiegel, Unterkante 110 cm, Oberkante 165 cm, gute Sichtmöglichkeit
Sitzgelegenheiten	x		Bank 41,5 cm hoch, 35 cm tief, 4 stabile Plastikstühle ohne Armlehnen, 43 cm hoch, 38 cm tief, 41 cm breit Stühle (teilweise im Schwimmbadbereich befindlich)
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	nach vorn offene Fächer an der Wand über der Bank, 170 cm hoch
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		höhenverstellbare Liege, sehr gut nutzbar
Duschrollstühle vorhanden	x		4 Duschrollstühle - davon 1 Kinderduschrollstuhl - und 2 Lifterrollstühle, mit denen man ohne zusätzl. Transfer von einer Begleitperson direkt vom Lifter unter die Dusche geschoben werden kann.

Duschräume			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	-	-	offener stufenloser Durchgang
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		Automatikschiebetüren mit Taster zur Schwimmhalle
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	100 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		s. Umkleidekabinen, Spiegel jeweils gleichzeitig von den Kabinen und den Duschräumen aus nutzbar
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		Je eine höhenverstellbare und eine festmontierte Duschbrause.
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Höhe 48 cm , Breite 45 cm, Tiefe 30 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		WC-Anlage für Nichtbehinderte, Behinderten-WC-Anlage separat (siehe ff.)
Notruf		x	

WC-Anlage (verfügt zusätzlich über eine höhenvertellbare Liege)			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Automatikschiebetür mit Taster
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		Rollstühle können zum Transfer nicht ganz an die Wand fahren, da dort Mülleimer und Toiletten-bürste angebracht sind.
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		Höhe 44 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		60 cm über dem Boden
Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	Becken mit Seilabsperrung gesichert
Handläufe am Beckenrand	x		
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe am Einstieg 110 cm auseinander/einseitig nutzbar, Handläufe 90 cm nach 90 Grad-Winkelung der Treppe/beidseitig nutzbar
Einstig für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)	x		neben dem Lift; dort 26 cm hoch und 36 cm breit
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		manuell
Orientierungshilfen für Sehbehinderte	x		Seilabsperrung
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	nicht notwendig