

Erhebung erfolgte am 28.06.2012, Ergebnis:

Das Bad ist in hervorragender Weise behindertengerecht ausgestattet.

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Nach Erreichen der Haltestelle Heidenau Breitscheidstraße (barrierefrei) muss die hoch führende Straße (Gefälle > 6%!) auf einer Länge von 400 m überwunden werden; nur mit E-Rolli empfehlenswert!
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		Straße sehr gut befahrbar,
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		Parkplätze ideal gelegen

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	gute Kontaktmöglichkeit
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		Drehkreuze können durch eine Zusatztür umgangen werden

Umkleideraum kombiniert mit WC-Anlage: zu öffnen mit europäischem Behinderten-WC-Schlüssel			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	Durchfahrtsbreite beträgt 80 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		Unterkante 90 cm Oberkante 190 cm
Sitzgelegenheiten		x	
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer	x		
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		Liege auf Rollstuhlhöhe 50 cm im Babywickelraum
Duschrollstuhl vorhanden	x		

Duschräume, gemeinsam mit allen anderen Badenden			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Türen werden nie geschlossen
Durchfahrtsbreite von 90 cm			Durchfahrtsbreite beträgt 80 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm			
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Höhe beträgt 120 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Der Spiegel befindet sich im Vorraum zu den Duschkabinen

			(Unterkante 120 cm, Oberkante 180 cm)
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	Es gibt warmes Wasser (solarbeheizt)!
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	
Haltegriffe	x		In je einer Dusche im Damen- und Herrenbereich
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)		x	
Notruf		x	

WC-Anlage, kombiniert mit Umkleideraum s. o.			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		Lautes Tonsignal, welches beim Bademeister und bei der Kasse verstärkt ankommt.

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben	x		Treppenstufen gelasert
Handläufe am Beckenrand	x		Finnische Rinne
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	Keine speziellen, allgemeine Kontrastierung wie beschrieben.
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		Gute Abgrenzung Schwimmer/Nichtschwimmer durch Plexiglaswand

Gastronomie, hier großer Imbisscontainer			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden		x	Tische 70 cm hoch
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)		x	
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	ca. 50 m entfernt