Bewegungsbecken in der Praxis für Physiotherapie der Volkssolidarität Dresden e.V. (Stadtteil Gorbitz)

Altgorbitzer Ring 58
01169 Dresden

Telefon: 0351/ 501 01 62
E-Mail: physio-gorbitz@volkssoli-dresden.de
www.volkssoli-dresden.de

Erfassung vor Ort: 24.03.10, gemeinsam mit Frau Sigrid Spring

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht.	x		Haltestelle Marienplatz, barrierefrei, ca. 400 m entfernt, Tipp: Um das Elbamare herum gehen.
stufenlose Wege zur Volkssolidarität Dresden e.V./Physiotherapie	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	
Mehrere Eingänge ins Objekt mit Fahrstuhl oder Rampe			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		Flure mit gut passierbaren Türen, barrierefrei, Physiotherapie gut ausgeschildert
über Rampe (max. 6% Steigung)	x		
über Fahrstühle	x		
Rezeption der Physiotherapie			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		
Umkleideraum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	nach innen aufschlagend, darf nicht verriegelt werden, ist im Blickfeld des Therapeuten
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	73 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	70 cm x 200 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	ca. 105 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Man sieht sich von der höhen-verstellbaren Babyliege aus.
Sitzgelegenheiten	x		Hocker 40 cm x 40 cm, 49 cm hoch
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	Betreuerhilfe notwendig
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Liege 80 cm x 120 cm höhenverstellbar
Duschrollstuhl vorhanden	x		ohne Fußstützen, Armstützen nicht mehr verstellbar

Duschkabine im Nassraum (Nassraum beinhaltet Duschkabine, Unterwasserdruckstrahlmassagewanne und Bewegungsbecken)			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	-	-	Vorhang
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		Durchfahrt 100 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	125 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel befindet sich im Umkleideraum
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		140 cm x 200 cm
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		53 cm hoch, 44 cm x 44 cm
Haltegriffe		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)		x	
Notruf		x	Therapeut in Rufnähe

WC-Anlage in der 1.Etage des Pflegeheimes			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

Im Bereich des Bewegungsbeckens			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handlauf linksseitig
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)	x		40 cm hoch, 25 cm breit
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	nicht mehr funktionsfähig
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	