

Bewegungsbad Thera Vital Im Diakonissenkrankenhaus

Thera Vital Bulka & Co. GmbH
Physiotherapie
Holzhofgasse 8-10
01099 Dresden

Telefon: 0351 / 8101690
E-Mail: info@bulka-thera-vital.de

www.bulka-thera-vital.de

Erfassung vor Ort: 30.03.10, gemeinsam mit Frau Meyer

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht		x	
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad		x	
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)		x	5 Stufen aufwärts, eine Eisentreppe mit 26 Stufen abwärts
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Rezeption			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleidekabinen, eine größere, hier beschrieben:			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		durch schwere Brandschutztür
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	85 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Netz für Kleidung 140 cm hoch
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel außerhalb der Kabine, Unterkante 135 cm, Oberkante 185 cm
Sitzgelegenheiten	x		Bank 30 cm tief, Plastikstuhl mit Armlehnen (ähnlich Gartenstuhl)
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		Sanitätsliege befindet sich im Schwimmhallenbereich für den Notfall
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Gemeinschaftsduschräume			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Nach innen aufschlagend, Tür bleibt immer offen
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	100 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	
Haltegriffe		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf		x	

WC-Kabinen			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	nach innen aufschlagend
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	-	-	
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	links 34 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Sitzhöhe 47 cm, Tiefe 58 cm
Haltegriffe (links und rechts)		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf		x	

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben	x		Wasserfläche und Umgebung heben sich an 3 Seiten lichteinfallbedingt gut ab
Handläufe am Beckenrand	x		Übergriffkante
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Abstand der Handläufe 140 cm
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	