

Bewegungsbecken in der Physiotherapie der Elblandklinik Radebeul

ELBLANDKLINIKEN Meißen GmbH & Co.KG
ELBLANDKLINIKUM Radebeul

Heinrich-Zille-Straße 13
01445 Radebeul

Telefon: 0351 833-30
Telefax: 0351 833-3670

E-Mail: kontakt.radebeul@elblandkliniken.de

Erfassung vor Ort: 05.05.2010 gemeinsam mit Frau Grumbach (leitende Physiotherapeutin)

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Aussteigen erst an Haltestelle Borstraße; da von der näher liegenden Haltestelle der Weg zu steil ist! Von dort leichte, ca. 400 m lange Steigung bis zum Krankenhaus
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		vor dem Ärztehaus (früher Poliklinik), von dort bis zum Haupteingang durch das Gelände ca. 90 m, Parkplatz am Haupteingang selbst ist gut nutzbar (breite Parkflächen), hat aber keine Ausschilderung für Behinderte

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Rezeption			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar	x		
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleideraum: Diese Daten beziehen sich auf den Ruheraum der Sauna, den Rollstuhlfahrer als Umkleideraum nutzen können.			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	nach innen aufschlagend
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	105 cm – 115 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Kippspiegel befindet sich in der Behindertentoilette
Sitzgelegenheiten	x		1. eine kleine Bank: 50 cm hoch, 35 cm tief, 75 cm lang, 2. 3 Sitzschalen mit Lehne ohne Armstützen; die Untergestelle sind aber zum Festhalten geeignet: 45 cm hoch, 35 cm tief, 40 cm breit
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	Allgemeinspinde befinden sich im eigentlichen Gruppenumkleideraum
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		3 Liegen, nicht höhenverstellbar, 70 cm hoch, 62 cm breit, 200 cm lang
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Gruppenduschaum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	-	-	türloser Raum, der sich in einer Ecke befindet
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Armaturen und Haltegriffe sind 120 cm bis 125 cm hoch
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Klappspiegel befindet sich in der Behindertentoilette
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		2 Handduschen, 2 unbewegliche, nicht erreichbare Duschköpfe über Kopf
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)		x	für Nichtbehinderte: ja
Notruf	x		ca. 90 cm über dem Boden

WC-Anlage im Gang der Physiotherapie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	links nur 20 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	52 cm hoch, 59 cm tief
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		mit anschließendem Leiterabstieg ins Wasser
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	-	-	

Sauna im Bewegungsbadbereich: Sehr beengt, nicht für Rollstuhlfahrer nutzbar, für Gehbehinderte mit Stützen sollten diese heraus- und hereingereicht werden