

Bewegungsbecken in der Physiotherapie des Krankenhauses Friedrichstadt

Städtisches Krankenhaus Dresden- Friedrichstadt
 Friedrichstraße 41
 01067 Dresden

Telefon: 0351 / 4801853

E-Mail: info@khdf.de

www.khdf.de

Erfassung vor Ort: 07.04.10, Frau Fröde, leitende Physiotherapeutin

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle KH Friedrichstadt barrierefrei
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		Eingang hinter Haus B
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Fahrstuhl	x		Physiotherapie im Kellergeschoss

Rezeption			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

1. Umkleidemöglichkeit: Umkleideraum gegenüber der Rezeption			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel befindet sich in der Dusch- WC-Kombination im Nachbarraum
Sitzgelegenheiten	x		stabiler Stuhl 40 cm x 45 cm Sitzfläche
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		im Raum des Bewegungsbeckens selbst s. u.
Duschrollstuhl vorhanden		x	

2. Umkleidemöglichkeit: höhenverstellbare Liege (190 cm x 65 cm) im Raum des Bewegungsbeckens selbst			
---	--	--	--

1. Duschköglichkeit: Duschkabine in WC-Anlage; Durchgang vom Umkleideraum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Sitzfläche 44 cm x 32 cm; umsetzen auf den Duschsitz von rechts nach links möglich
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		80 cm hoch

2. Duschköglichkeit: im Raum des Bewegungsbeckens auf Duschklapsitz (44 cm x 36 cm) mit Handbrause und senkrechtem Haltegriff an der Wand (rechtsseitig vom Duschenden)

1. WC-Anlage (Teil der obigen Kombianlage)			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	rechts nur 20 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		80 cm hoch

2. WC-Anlage: rechts auf dem Gang von der Rezeption zum Bad			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	links nur 65 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		80 cm hoch

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	nicht notwendig da Becken erhöht ist
Handläufe am Beckenrand	x		
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)			beide gleichzeitig nutzbar, ca. 80 cm auseinander liegend
Einstieg für Rollstuhlbutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		elektrisch mit Sitz, Armlehnen rückklappbar
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	