

Erlebnisbad Dorfhain
www.dorfhain.de

Badebetriebsleiter: Herr Fischer
 Schulstraße 4
 01738 Dorfhain
 Telefon: (035055) 61642
 E-Mail: gemeinde@dorfhain.de

Erfassung vor Ort: 05.07.2014 durch Janine Hopp gemeinsam mit Badleiter Herrn Fischer.
 Bei einer Lufttemperatur von 26 °C betrug die Wassertemperatur 24 °C. Die Wassertemperatur kann im Sommer aufgrund der Solarbeheizung bis auf 29 °C steigen.

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht		x	Edle Krone ist die nächst gelegene Bahnstation und nicht behindertengerecht. Nach Dorfhain gelangt man alternativ mit Bussen des Regionalverkehrs. Diese sind nicht generell behindertengerecht. Daher: zum gewünschten Termin bei RVD telefonische Auskünfte einholen unter (0351) 492130 oder 4921357 und ggf. vorher anmelden. Die Bushaltestelle Dorfhain Schulstraße ist nicht barrierefrei.
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		3 Behindertenparkplätze; Zwischenmarkierung schlecht sichtbar

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)	x		rampenförmiger Weg zum Eingang, vom Bus ca. 100 m und vom Parkplatz ca. 80 m lang, Steigung teilweise > 6%
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	gute Kontaktmöglichkeit, Unterfahrbarkeit nicht notwendig Preisliste aus dem Sitz schwer einsehbar (zu hoch)
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleidekabine			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		1 Behindertenumkleidekabine
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	nach außen aufschlagend, nicht von außen zu entriegeln
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		in Gang und Kabine beengt
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	145 cm x 90 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	nicht vorhanden
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	nicht vorhanden
Sitzgelegenheiten	x		Bank 40 cm tief, 140 cm lang
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	nicht notwendig, alle Spinde gut nutzbar
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Eine Sanitätsliege gibt es im Sanitätsraum = Notfall-Liege.
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Duschraum, kombiniert mit WC			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	120 cm x 120 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	90 cm bis 100 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	1. Spiegel: Unterkante 98 cm, Oberkante 138 cm 2. Spiegel: Unterkante 122 cm, Oberkante 172 cm
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	Höhe: 41 cm, Fläche: 35 cm x 30 cm
Haltegriffe	x		Haltegriffe fest installiert und nicht hochklappbar, daher sehr eingeschränkter Bewegungsraum und Transfer nur für Rollstuhlfahrer mit Reststehfähigkeit möglich.
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		

WC-Anlage, kombiniert mit Dusche			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	120 cm x 120 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	80 cm bis 120 cm Seifenspender zu weit oben
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	rechts und links jeweils 20 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Höhe: 41 cm, Tiefe: 55 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		nicht klappbar, daher Anfahrt nur von vorn möglich

rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf		x	

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		nur beim Einstieg
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handlauf einseitig benutzbar
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)	x		Sportbecken: Der Fußboden vor dem erhöhten Beckenrand ist wellenförmig, so dass jeder sich die perfekte Transferhöhe vom Rollstuhl auf den Beckenrand selbst suchen kann.
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)	x		Erlebnisbecken
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		mobiler Lifter, an allen Becken einsetzbar
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		Tauchstreifen im Sportbecken

Bei Schwimmbädern mit Wettkampfbetrieb			
	ja	nein	Notiz
Zuschauerbereich stufenlos erreichbar	x		
Stellflächen für Rollstuhlfahrer vorhanden	x		viel Platz
Sitzplätze für Begleitpersonen	x		7 Bänke und viele Liegen
Behinderten-WC im Nahbereich der Sitzplätze		x	
Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		Tresen
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		schlecht, da Ausgabe sehr hoch
unterfahrbare Tische vorhanden	x		Biertische und Gartentische; mit unterfahrbaren Stellen
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	im Freien
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	nur normale Toiletten