

## Erlebnisbad Elbamare

Wölfnitzer Ring 65

01169 Dresden

Telefon: 0351/41009

E-Mail: [info@elbamare.de](mailto:info@elbamare.de)

[www.elbamare.de](http://www.elbamare.de)

Erfassung vor Ort: 29. 09.09 gemeinsam mit Frau Michalski (Geschäftsführerin) und Herrn Machoy (Schwimmmeister)

<b>Anfahrt:</b>			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Straßenbahnhaltestelle „Merianplatz“ (barrierefrei); Zugang über Wölfnitzer Ring (Straße) und Parkplatzeinfahrt; rampenähnliche Steigung teilweise > 6% Bushaltestelle „Wölfnitzer Ring“ (in einer Fahrtrichtung barrierefrei, in der anderen mit Rampe)
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		

<b>Eingang:</b>			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

<b>Kassenbereich:</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

<b>Umkleideraum:</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	105 cm ( Lichtschalter )
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Unterkante 95 cm, Oberkante 135 cm
Sitzgelegenheiten	x		Gartensessel
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer	x		
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Eine Sanitätsliege gibt es im Sanitätsraum für den Notfall.
Duschrollstuhl vorhanden	x		im kombinierten Dusch-WC-Raum

<b>Duschraum, mit WC kombiniert:</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Schiebetür
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	80 cm Durchfahrtsbreite
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Klappspiegel, gute Sichtmöglichkeit
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	Sitzfläche 33 cm x 45 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		

<b>WC-Anlage, kombiniert mit Dusche</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Schiebetür
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	Breite links 90 cm, Tiefe 56 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Tiefe des Beckens 56 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		115 cm über dem Boden

<b>Im Badebereich</b>			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		Griffrinne
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		einseitig nutzbar
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		mit Hilfe des Schwimmmeisters nutzbar
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

<b>Gastronomie</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	im Schwimmbadbereich
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		

<b>Sauna:</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sauna/Duschrollstuhl zum Ausleihen		x	oben beschriebener Duschstuhl
Umkleieräume für Rollstuhlfahrer		x	separat in Sauna nicht notwendig
Dusche und WC für Rollstuhlfahrer		x	
schwellenlose Dusche in Saunabereich zum Abkühlen	x		
Saunakabinen stufenlos mit Türbreite mind. 90 cm		x	66 cm Durchfahrtsbreite
Ruheliegen zum Umsetzen für Rollstuhlfahrer geeignet (Höhe ca. 50 cm)	x		