

## Freibad Cotta - Hebbelbad

<b>Anfahrt</b>			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Linie 2 Haltestelle Hebbelplatz. Zum Bad ca. 200m bergab. Rückweg schwierig mit mechanischem Rollstuhl (Steigung über 6%)
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		Das Bad hat gar keine eigenen Parkplätze

<b>Eingang</b>			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)	x		Steigung über 6%, besser Weg über den Parkplatz benutzen
über Aufzug		x	

<b>Kassenbereich</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	Brüstungshöhe 86cm, nicht unterfahrbar
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		nur über Kasse / Eingang

<b>Dusche (zus. mit Behinderten WC)</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Tür	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Höhe 105 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 40 cm, Oberkante 180 cm)	x		
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz	x		
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		2x an Dusche und WC

<b>WC-Anlage</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Höhe 105 cm

rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		rechts neben WC nur 84cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 49 cm, Tiefe mind. 70 cm)			
Haltegriffe (links und rechts)	x		Rückenlehne an WC vorh.
unterfahrbares Waschbecken	x		Unterkante 76 cm
Notruf	x		2 Notrufeinen Dusche + WC

<b>Im Badebereich</b>			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben	x		
Handläufe am Beckenrand		x	
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		In Nichtschwimmerbecken 144 cm zw. Handläufen. In Schwimmerbereich 135 cm
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschröllstuhl		x	
Beckenlift	x		Lifter mit Sitzschale oder Tüchern an Nichtschwimmerbecken und Schwimmerbecken einsetzbar
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		Überlaufrinnen weiss abgesetzt. Einstiegsbereich gelb gekennzeichnet

<b>Gastronomie</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		Biertische
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)		x	
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)		x	Mobiliar im Bedarfsfall verschiebbar
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		