

## Freibad Mockritz

Münzteichweg 22 b  
01217 Dresden

Telefon: 0351/4718201

E-Mail: [stadtverwaltung@dresden.de](mailto:stadtverwaltung@dresden.de)

[www.freibaeder-dresden.de](http://www.freibaeder-dresden.de)

### ***Das Bad ist behindertenfreundlich***

Die genauen Daten unserer Erhebung vom 04.09.09 finden Sie hier:

<b>Anfahrt</b>			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Die Haltestelle Münzteichweg ist ca.150 m entfernt, Rampennutzung ist erforderlich
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	Es gibt gar keine Parkplätze.

<b>Eingang</b>			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

<b>Kassenbereich</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	Gute Kontaktmöglichkeit, Unterfahrbarkeit nicht notwendig.
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

<b>Umkleideräume: Ein Gruppenumkleideraum</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		Schwelle 4 cm hoch
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Tür bleibt immer offen
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	74 cm Durchfahrtsbreite
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Unterkante: 127 cm, Oberkante: 187 cm
Sitzgelegenheiten	x		Bank: Tiefe 40 cm, Höhe 43 cm Länge 194 cm
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Eine Sanitätsliege gibt es im Sanitätsbereich für den Notfall.
Duschrollstuhl vorhanden		x	

<b>Duschräume gibt es nicht, die Außendusche ist gut berollbar</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	-	-	
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	-	-	
Durchfahrtsbreite von 90 cm	-	-	
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	-	-	
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	-	-	
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 40 cm, Oberkante 180 cm)	-	-	
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	-	-	
Duschbrause höhenverstellbar	-	-	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	-	-	
Haltegriffe	-	-	
rutschhemmende Bodenbeläge	-	-	
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	-	-	
Notruf	-	-	
<b>WC-Anlage</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Schiebetür
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	Breite rechts: 39 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Sitzhöhe: 44 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

<b>Im Badebereich</b>			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand		x	
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)		x	Leichte Schräge mit Kiesuntergrund ohne Handlauf.
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

<b>Gastronomie, hier Imbiss</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		Gartenbestuhlung
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		Im Freien