

**Freibad „Windi“**  
 Rotkopf-Görg-Str.2  
 01705 Freital  
 Telefon: (0351) 6413576  
 E-Mail: [info@hains.de](mailto:info@hains.de)  
[www.hains.de/freibaeeder](http://www.hains.de/freibaeeder)

Erfassung vor Ort: 25.08.09 gemeinsam mit Herrn Gerth und Herrn Knauthe

<b>Anfahrt</b>			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		von Haltestelle „Am Hexenberg“ geht es 300 m steil nach oben; nur mit E-Rolli zu empfehlen. Ein- und Ausstieg je nach eingesetztem Bustyp barrierefrei oder mit Rampennutzung.
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		notwendig: an der Schranke melden - Sprechkontakt

<b>Eingang</b>			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

<b>Kassenbereich</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

<b>Umkleidekabine</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	120 cm x 200 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	außer Kleiderhaken in 170 cm Höhe, gibt es keine Ausstattung
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Unterkante 132 cm Oberkante 172 cm
Sitzgelegenheiten	x		28 cm tief
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	allgemeine Spinde in der Nähe gut erreichbar und gut geeignet
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Sanitätsliege gibt es im Sanitätsbereich für den Notfall
Duschrollstuhl vorhanden		x	

<b>Duschraum, kombiniert mit WC- Anlage</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	eigentlicher Durchgang: 81 cm, durch Schiebetüre verengt auf 72,5 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		140 cm x 240 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Duscharmatur: 116 cm, andere Elemente auf 85 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		Klappspiegel, Unterkante 110 cm, sehr gut sichtbar
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		140 cm x 240 cm
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Höhe: 56 cm, Tiefe: 45 cm, Breite: 35 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		

<b>WC-Anlage</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		s. Duschraum
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	90 cm rechts, 45 cm links, Tiefe: 55 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Höhe: 52 cm, Tiefe: 55 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

<b>Im Badebereich</b>			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		teilweise über Wasser liegende finnische Rinne
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)		x	ins kombinierte Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken nicht, ins Auslaufbecken der Rutsche - welches auch Unterwasser-massagedüsen und Wasserfall beherbergt - führt eine Treppe mit einseitigem Handlauf
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)	x		hochliegender Beckenrand 33 cm tief, Metallkante von finnischer Rinne muss dann zum Wasser zu auch noch überwunden werden
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		Einstiegsleitern sind gekennzeichnet

<b>Bei Schwimmbädern mit Wettkampfbetrieb</b>			
	ja	nein	Notiz
Zuschauerbereich stufenlos erreichbar	x		
Stellflächen für Rollstuhlfahrer vorhanden	x		Bademeister müsste sie zuweisen
Sitzplätze für Begleitpersonen	x		Tribüne
Behinderten-WC im Nahbereich der Sitzplätze	x		

<b>Gastronomie, hier Imbiss, Zugang von außerhalb des Bades mit Hilfe des Bademeisters (verschlossene Tür)</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	x		betrifft Tür zum Bestellungsraum, Tische und Stühle befinden sich im Freien
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	