

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
barrierefreie Erreichbarkeit mit dem ÖPNV	x		Buslinie 86 bis Haltestelle Freibad Wostra - barrierefrei
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		3 Parkplätze

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	Trotzdem gute Kontaktmöglichkeit
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleideraum, kombiniert mit WC			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Tür nicht von innen verschließbar
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		Unterkante befindet sich 90 cm über dem Fußboden; Oberkante 180 cm
Sitzgelegenheiten	x		Die Bank, angebracht direkt an und vor den Spinten, ist 39 cm breit; ideal wären 45 cm
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer	x		
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Eine Sanitätsliege gibt es im Sanitätsbereich für den Notfall mit barrierefreiem Zugang
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Duschräume, gemeinsam für alle Badenden			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Türen bleiben durchgehend offen
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	Durchfahrbreite: 80 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	ca. 1,20 m hoch
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Es gibt keinen Spiegel. Das ist bei dieser Raumanordnung auch nicht erforderlich.
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	Die Brausen sind fest installiert, nur vertikales Bebrausen möglich, Auslösen durch Knopfdruck, warm Duschen muss gesondert gezahlt werden
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	
Haltegriffe		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)		x	Umkleideraum ist mit WC kombiniert und von Dusche aus gut erreichbar
Notruf		x	

WC-Anlage, kombiniert mit Umkleideraum-			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Tür nicht von innen verschließbar
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		Notruf ist erst 68 cm vom Boden aus erreichbar, kommt als Lichtsignal beim Schwimmmeister und als Tonsignal im gesamten Bad an

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben	x		Becken und Umgebung gut abgegrenzt erkennbar
Handläufe am Beckenrand	x		Finnische Rinne, von innen über den Rand greifbar
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe liegen ca. 1,00 m auseinander; größere Menschen können sie besser nutzen
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		Mit Gurtsitz, der schwierig im Rollstuhl anzulegen ist
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		Einstiege sehr gut farblich gekennzeichnet, ebenfalls der Nichtschwimmer- zum Schwimmbereich

Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	Freiluftbereich
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		

Ergebnis:

Notwendigkeit:

Verlegung des Notrufes auf 40 cm über dem Boden

Wünschenswert:

- 1 Duschrollstuhl als zusätzliche Umsteige- oder Zwischenablagemöglichkeit für den kombinierten Umkleide-WC-Trakt
- Haltegriffe unter der Warmwasserdusche