

Freibad „Zacke“

Zum Freibad

01705 Freital

Telefon: 0351/6506615

E-Mail: info@hains.de

www.hains.de/freibaeuer

Erfassung vor Ort: 25.08.09 gemeinsam mit Herrn Gerth und Herrn Preu
(Badebetriebsleiter)

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		günstig: Hinfahrt mit Stadtbus bis Haltestelle Zauckerode Kindergarten, Rückfahrt mit RegioBus ab Haltestelle Saalhausener Straße. Ein- und Ausstieg je nach eingesetztem Bustyp barrierefrei oder mit Rampennutzung.
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)	x		rampenähnlicher Weg zu Kasse und Sanitätsräumen
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleiden im WC möglich, sonst nicht ; WC - Raum: 270 cm x 208 cm; wird gleichzeitig als Wickelraum genutzt			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm			
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Höhe: 110 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		Kippspiegel, Unterkante 130 cm; Oberkante 183 cm
Sitzgelegenheiten		x	
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Sanitätsliege gibt es nur im Sanitätsraum für den Notfall
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Duschraum ohne Ausstattung, Schlüssel an der Kasse; Duschen im eigenen Rolli im Außenbereich ebenerdig möglich			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar			
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen			
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	Durchfahrtsbreite 67 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm			
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)			
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)			
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)			
Duschbrause höhenverstellbar			
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)			
Haltegriffe			
rutschhemmende Bodenbeläge			
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)			
Notruf			

WC-Anlage s. Umkleiden, Wickeltische müssten vorher entfernt werden			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Höhe 42 cm; Tiefe 70 cm, Tretpülung
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		Knopf in Höhe von 115 cm

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		Halterinne, Griffkante
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Treppenhöhe 17 cm, Handläufe nur einzeln nutzbar
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		

Gastronomie, hier Imbiss			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	im Freien mit Überdachung
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		