Freizeitbad „Wellenspiel“ Meißen
Berghausstraße 2
01662 Meißen

Telefon: 03521/701130
E-Mail: info@wellenspiel.de

Das Bad ist behindertengerecht.

Die genauen Daten unserer Erfassung vor Ort gemeinsam mit dem Geschäftsführer Herrn Arlt am 02.10.09 finden Sie hier:

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle „Wellenspiel“; Bus C fährt vom Bahnhof Meißen Richtung Bohnitzsch. Die Busse sind mit Rampe ausgestattet.
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		Weg ca. 80 m
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	gute Kontaktmöglichkeit
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleidetrakt mit Behindertenkabine			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Es gibt eine separate Tür zum Umkleidetrakt, die vom Personal aufgeschlossen wird. Das Drehkreuz wird so umgangen. Die Kabinen selbst sind von innen zu verriegeln und können von außen bei einem Notruf vom Personal geöffnet werden.
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	130 cm x 160 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Die Haken in den Kabinen sind 130 cm hoch angebracht.
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	befindet sich im kombinierten Dusch- WC-Raum
Sitzgelegenheiten	x		Bank, 27 cm tief
spezielle Spinte für Rollstuhlfahrer		x	Die vorhandenen Spinte sind gut nutzbar
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Eine Sanitätsliege gibt es im Sanitätsraum für den Notfall
Duschrollstuhl vorhanden	x		befindet sich im kombinierten Dusch-WC-Raum

Duschraum, kombiniert mit WC			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	100 cm bis 110 cm hoch
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Klappspiegel gut einsehbar
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Sitzfläche 33 cm x 33 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		

WC-Anlage			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	100 cm bis 110 cm hoch
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge		x	glatt
Beckenrand in kontrastierenden Farben	x		
Handläufe am Beckenrand	x		Griffkante
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe beidseitig nutzbar
Einstig für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		

Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		

Sauna			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sauna/Duschrollstuhl zum Ausleihen	x		
Umkleideräume für Rollstuhlfahrer	x		
Dusche und WC für Rollstuhlfahrer		x	befindet sich im Umkleide-bereich des Bades
schwellenlose Dusche im Saunabereich zum Abkühlen	x		
Saunakabinen stufenlos mit Türbreite mind. 90 cm	x		
Ruheliegen zum Umsetzen für Rollstuhlfahrer geeignet (Höhe ca. 50 cm)		x	Armlehnen