

**Schwimmhalle Freizeitzentrum „Hains“  
An der Kleinbahn 24  
01705 Freital**

Telefon: 0351/6491795

E-Mail: [info@hains.de](mailto:info@hains.de)

Homepage: [www.hains.de](http://www.hains.de)

Die genauen Daten unserer Erhebung vom 16.12.09 finden Sie hier:

<b>Anfahrt</b>			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle Weißeritzpark, RV Freital; barrierefrei mit Rampennutzung je nach Bustyp
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		

<b>Eingang</b>			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

<b>Kassenbereich</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar	x		
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

<b>Gruppenumkleidekabine mit Spind- Bankreihe</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Tür bleibt immer offen
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	-	-	
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel befindet sich in Dusch-WC-Raum
Sitzgelegenheiten	x		Bankreihe vor Spinden: 45 cm hoch, 37 cm tief
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Sanitätsliege befindet sich im Sanitätsraum
Duschrollstuhl vorhanden	x		

<b>Duschraum, kombiniert mit WC</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		

Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Klappspiegel, gut sichtbar
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Höhe 48 cm, Fläche 45 x 40 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		

<b>WC-Anlage, kombiniert mit Duschaum</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	Toilettenbürstenhalterung stört beim Umsetzen von links nach rechts
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	45 cm hoch, 55 cm tief
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

<b>Im Badebereich: kombiniertes Schwimmer- Nichtschwimmerbecken</b>			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		Griffmulde
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)		x	
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		

<b>Im Badebereich: Entspannungsbecken</b>			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe einseitig nutzbar
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

**Im Badebereich: breite Wärmebänke zum Sitzen oder Liegen, 50 cm hoch, 50 cm tief**

**Bei Schwimmbädern mit Wettkampfbetrieb**

	ja	nein	Notiz
Zuschauerbereich stufenlos erreichbar	x		
Stellflächen für Rollstuhlfahrer vorhanden	x		
Sitzplätze für Begleitpersonen	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Sitzplätze	x		

**Gastronomie**

	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	Eine Etage höher

**Sauna**

	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sauna/Duschrollstuhl zum Ausleihen	x		Duschrollstuhl aus Schwimmbadbereich
Umkleideräume für Rollstuhlfahrer		x	im Schwimmbadbereich
Dusche und WC für Rollstuhlfahrer		x	im Schwimmbadbereich
schwellenlose Dusche in Saunabereich zum Abkühlen	x		mehrere in allen Saunen
Saunakabinen stufenlos mit Türbreite mind. 90 cm		x	65 bis 70 cm breit
Ruheliegen zum Umsetzen für Rollstuhlfahrer geeignet (Höhe ca. 50 cm)		x	vorhandene Kippliegen ungeeignet