

Geibeltbad Pirna
Rottwerndorfer Str. 56c
01796 Pirna

Telefon: 03501/710900
 E-Mail: geibeltbad@stadtwerke-pirna.com

Das Hallenbad ist behindertengerecht

Aktuelle Öffnungszeiten, Wegbeschreibungen u. a.
www.geibeltbad-pirna.com

Die genauen Daten unserer Erhebung vom 19.09.09 :

Anfahrt

	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle „An der Viehleite“, Richtung S-Bahnhof Pirna ca. 300 m entfernt. Ein- und Ausstieg je nach eingesetztem Bustyp barrierefrei oder mit Rampennutzung
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		Eigentliche Behindertenparkplätze ca. 120 m entfernt, Aussteigen aber vor der Tür möglich, Begleitperson müsste dann Auto wegschaffen

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)	x		
über Aufzug		x	

Kassenbereich

	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Familienumkleideraum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Haken 160 cm hoch; Unfallgefahr, wenn niedriger
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Kleiner Spiegel, Unterkante 150 cm, Oberkante 190 cm
Sitzgelegenheiten	x		Bank 50 cm tief
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	Liegen in unmittelbarer Nähe und sind gut erreichbar
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Eine flache Liege existiert im Sanitätsbereich für den Notfall
Duschrollstuhl vorhanden	x		

Duschraum, kombiniert mit WC- Anlage			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Sitzfläche: 35 cm x 45 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		93 cm hoch

WC-Anlage mit Duschraum kombiniert			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		

rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		93 cm hoch

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		Griffrinne
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe einseitig nutzbar
Einstieg für Rollstuhlbewerber über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschstufe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		Stuhlsitz, Armlehnen wegdrehbar
Orientierungshilfen für Sehbehinderte			
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

Gastronomie

	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		Tische 70 cm hoch
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	Frei zugänglich vom Beckenbereich
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	Mit Fahrstuhl aber schnell erreichbar