

Geibeltbad Pirna – Freibad

Rottwerndorfer Str. 56c
01796 Pirna

Telefon: 03501/710900

E-Mail: geibeltbad@stadtwerke-pirna.com

www.geibeltbad-pirna.com

Die genauen Daten unserer Erhebung vom 19.09.09 finden Sie hier:

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle „An der Viehleite“; Richtung S-Bahnhof Pirna ca. 300 m entfernt. Ein- und Ausstieg je nach eingesetztem Bustyp barrierefrei mit Rampenbenutzung
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		Behindertenparkplätze ca. 120 m entfernt, Ausstieg direkt am Eingang möglich, Begleitperson müsste Auto dann wegfahren.

Eingang mit Kassenautomat			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)	x		
über Aufzug		x	

Kassenbereich im Gebäude			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleideräume: alte Kabinenreihe, nicht nutzbar			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar		x	
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	-	-	
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	-	-	Spiegel gibt es im kombinierten Dusch -WC
Sitzgelegenheiten		x	
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	Tageskabine kann gemietet und die Sachen dort verschlossen werden
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Eine Sanitätsliege gibt es im Sanitätsraum für den Notfall
Duschrollstuhl vorhanden	x		steht im Kombi-Dusch-WC

Duschraum, kombiniert mit WC-Anlage			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Höhe 48 cm, Fläche 35 x 45 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		

WC-Anlage mit Duschraum kombiniert			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		Griffkante
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe einseitig nutzbar
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

Bei Schwimmbädern mit Wettkampfbetrieb; hier selten			
	ja	nein	Notiz
Zuschauerbereich stufenlos erreichbar	x		
Stellflächen für Rollstuhlfahrer vorhanden	x		
Sitzplätze für Begleitpersonen	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Sitzplätze	x		

Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	im Freien
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		