Krokofit Radebeul
Richard-Wagner Straße 5
01445 Radebeul

Telefon: 0351/8302708, Telefon Kasse: 0351/8305205
E-Mail: krokofit@web.de
www.baden-in-radebeul.de

Das Bad ist behindertenfreundlich.

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Straßenbahnhaltestelle Landesbühnen Sachsen ca. 300 m entfernt.
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		Noch besser ist es, nach telefonischer Absprache hinter der Schwimmhalle den Personalparkplatz zu nutzen.

Eingang für Rollifahrer durch die Tür vom Personalparkplatz aus			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Kassenbereich vom Personalparkplatz aus anfahren; es sollte vorher angerufen werden			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar	x		
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleidekabine, zum Sauna- und Fitnessbereich gehörend: Bänke im allgemeinen Umkleideraum für Gehbehinderte gut nutzbar.			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	-	-	Kleiderhaken sind von der Liege aus zu erreichen
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel befindet sich im kombinierten Dusch-WC-Raum
Sitzgelegenheiten	x		
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	untere Einheiten der allgemeinen Spinde gut erreichbar
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		64 cm x 200 cm, Höhe 64 cm
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Duschraum, kombiniert mit WC, zum Sauna – und Fitnessbereich gehörend			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Klappspiegel, gut sichtbar
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Höhe 48 cm, Fläche 30 cm x 35 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		100 cm über dem Boden

WC-Anlage, kombiniert mit Duschraum, zum Sauna- und Fitnessbereich gehörend			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	links 50 cm breit
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)		x	Haltegriff rechts
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		100 cm über dem Boden

Sauna			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sauna/Duschrollstuhl zum Ausleihen		x	
Umkleideräume für Rollstuhlfahrer		x	Sauna schließt sich direkt an Umkleideraum an
Dusche und WC für Rollstuhlfahrer		x	Sauna schließt sich direkt an Umkleide-WC- und Duschraum an
schwellenlose Dusche in Saunabereich zum Abkühlen	x		allgemeine Dusche ist unterfahrbar
Saunakabinen stufenlos mit Türbreite mind. 90 cm		x	Tür zum Ruheraum hat 90 cm Durchfahrtsbreite; zum Dampfbad nur 60 cm und keinen Stellplatz für Rollifahrer. Einen Stellplatz gibt es in der eigentlichen Sauna, wenn der Rollstuhl durch die Türöffnung von 70 cm passt.
Ruheliegen zum Umsetzen für Rollstuhlfahrer geeignet (Höhe ca. 50 cm)		x	

Umkleidemöglichkeiten, zur Schwimmhalle gehörend: 1. Umkleidekabine:			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	bleibt immer offen
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	-	-	Kleiderhaken und Piktogramm sollen noch angebracht werden
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel (kurz über dem Boden bis ca. 200 cm Höhe) befindet sich vor der Kabine
Sitzgelegenheiten		x	Stuhl als Ablage
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	Allgemeinspinde vor der Kabine gut erreichbar
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		64 cm x 200 cm, Höhe 64 cm
Duschrollstuhl vorhanden	x		Liftstuhl wird als Duschrollstuhl genutzt
2. Gruppenraum, auf Anfrage am Wochenende nutzbar. Breite Bänke, Kleidung kann liegen bleiben, wird abgeschlossen, keine Spinde nötig.			

Duschraum, kombiniert mit WC zur Schwimmhalle gehörend - Männerbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	Höhe 48 cm, Fläche 30 x 35 cm
Haltegriffe		x	1 Haltegriff senkrecht an der Wand
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf		x	

WC-Anlage, kombiniert mit Duschraum, zur Schwimmhalle gehörend – Männerbereich; nur für Behinderte mit Reststehfunktion			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	links und rechts 20 cm breit
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	41 cm hoch, 55 cm tief – normale Toilette mit zusätzlichen Griffen ohne Bewegungsfreiheit
Haltegriffe (links und rechts)		x	Haltegriff rechts
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf		x	

Bei den Damen gibt es keine gesonderte Dusch- und WC- Möglichkeit.
Es gibt einen Haltegriff unter der Dusche, die nicht höhenverstellbar ist; einen Duschsitz gibt es nicht.

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		Griffkante
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Nichtschwimmer-/Lehrschwimmbecken
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		zum Schwimmerbecken
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

Es gibt zwischen den beiden Becken bequeme beheizte 43 cm hohe Bänke.