

Marienbad Weissig
Am Marienbad 12
01328 Dresden

Telefon: (0351) 2683366
 E-Mail: stadtverwaltung@dresden.de

www.freibaeder-dresden.de

Das Bad ist nicht behindertengerecht

Freibad Marienbad Weissig

Die genauen Daten unserer Erhebung vom 15.08.09 finden Sie hier:

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Mit Einschränkung! Die Busse sind nicht generell behindertengerecht; 7 Tage bis spätestens 3 Tage vor Fahrtbeginn muss der Regionalverkehr DD unter der 0351/492130 angerufen werden, man gibt den gewünschten Tag und die Tageszeit an und der RVD versucht dann, einen entsprechenden Bus einzusetzen. Die Haltestelle Hermann-Löns-Str. ist ca. 500 m entfernt, es müsste auf der Strasse gerollt werden und dann sind ca. 80 m schlechtes huckelndes Pflaster zu überwinden.
Stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	Wenn man den Bademeister per Handy bittet, wird das 'Tor geöffnet und man kann vor den eigentlichen Eingang fahren und ungehindert aussteigen

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	Unterfahrbarkeit nicht notwendig, guter Kontakt möglich
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleideräume nicht vorhanden, es existiert eine Kabinenreihe			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Von innen zu verriegeln, von außen dann nicht zu öffnen
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	Durchfahrtsbreite 70 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	Keine Bewegungsmöglichkeit
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	-	-	
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	
Sitzgelegenheiten	x		
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Sanitätsliege (66 cm) im Sanitätstrakt für den Notfall
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Duschräume			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar		x	
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Eine Kaltwasserduschanlage existiert im Freien s. Foto
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	
Bewegungsfläche für Rollstühle unter der Dusche (150 cm x 150 cm)		x	116 cm x 200 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Höhe: 110 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel im Eingangsbereich in der Nähe der Kasse; Unterkante: 85 cm, Oberkante 180 cm über dem Boden
schwollenlose Dusche		x	
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	
Haltegriffe		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)		x	
Notruf		x	

WC-Anlage			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar		x	2 Stufen und eine Schwelle übereinander (22 cm, 17cm, 10 cm)
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Außentüren bleiben immer geöffnet; Innentüren der WC-Kabinen haben Riegelsystem von innen
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	
Haltegriffe (links und rechts)		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf		x	

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	Naturbelassen, Betonpflasterung
Handläufe am Beckenrand		x	
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe liegen 130 cm auseinander, sind also nicht gleichzeitig nutzbar; ins Tiefe führen Leitern, deren Handläufe 50 cm auseinander liegen
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl	x		Duschrolli nicht verfügbar
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	Es gibt ein Geländer, allerdings nur um $\frac{3}{4}$ der Badefläche
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		Bauminsel blau umrandet, 50 m - Distanz mit blauem Geländer markiert, Schwimmketten zur Bereichsabgrenzung

Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden		x	Grenzbereich, Tische 67 cm hoch
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	Im Freien
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	