

monte mare Neustadt
 Götzingerstraße 12
 01844 Neustadt in Sachsen

Telefon: 03596/502070
 E-Mail: monte-mare-neustadt@t-online.de

www.monte-mare-neustadt.de

Herr Bergemann, Geschäftsführer
 Erfassung vor Ort: 13.11.2009

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle Neustadthalle, barrierefrei, Busse sind teilweise mit Rampe ausgestattet
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		An der rechten Parkplatzseite vorbei oder vom Parkplatz kommend rechts halten, dann nach links am Eingang vorbei und weiter gehen bis man den Rampenzugang sieht
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	ca. 150 m vom Eingang

Eingang, für Rollifahrer separat			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)		x	
über Rampe (max. 6% Steigung)	x		
über Aufzug		x	

Kassenbereich: Das Personal kommt auf Zuruf, da der Rollstuhlzugang höher als die Eingangs- und Kassenebene liegt			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang		x	
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen		x	

Umkleideraum, kombiniert mit Duschaum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Unterkante 104 cm, Oberkante 144 cm
Sitzgelegenheiten	x		1 Liege, 2 normale Stühle
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	4 Allgemeinspindel gegenüber dem Duschsitz
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		70 x 190 x 42 cm
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Duschraum, kombiniert mit Umkleideraum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Unterkante 104 cm, Oberkante 144 cm
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	Höhe. 48 cm, Fläche: 47 x 35 cm, einseitig anfahrbar, Transfer von links nach rechts
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)		x	
Notruf	x		100 cm hoch; kommt als Ton- und Lichtsignal an der Kasse an

WC-Anlage			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	Rechts: 43 cm; Transfer nur von links möglich
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Höhe: 52 cm, Tiefe 58 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf		x	

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand		x	Trittkante im Sportbecken
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe einseitig nutzbar
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschstufe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl	x		im Wellenbad; Duschrollstuhl für Nassbereich nicht vorhanden
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

Bei Schwimmbädern mit Wettkampfbetrieb; hier nur interne (Vereine, Schulen)			
	ja	nein	Notiz
Zuschauerbereich stufenlos erreichbar	x		
Stellflächen für Rollstuhlfahrer vorhanden	x		
Sitzplätze für Begleitpersonen	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Sitzplätze	x		

Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden		x	Halb seitliches heranzufahren
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	Im Badebereich
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		

Saunen im Innen- und Außenbereich wegen Treppenabgängen (bis zu 10 Stufen!) für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich.