

Nordbad Dresden

Louisenstraße 48
01099 Dresden

Telefon: 0351/8032360

E-Mail: info@nordbad-dresden.de

Das Bad ist behindertenfreundlich

Aktuelle Öffnungszeiten , Wegbeschreibungen:

www.nordbad-dresden.de

Die genauen Daten unserer Erhebung vom 11.11.09:

Anfahrt	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle Görlitzer Str./Nordbad, Rampennutzung erforderlich
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		Vor der Durchfahrt, nach telefonischer Anmeldung auch direkt vor dem Objekt - wenn Platz ist

Eingang	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)		x	
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug	x		Aufzug befindet sich im Eingang der neben dem Bad gelegenen Physiotherapie

Kassenbereich

	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		Mit dem Aufzug gelangt man zum Umkleiden auf die Ebene der Schwimmhalle

Umkleideraum, kombiniert mit WC und Dusche			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Klappspiegel Unterkante 125 cm, Oberkante 185 cm - im Rolli nur Oberkörper sichtbar
Sitzgelegenheiten	x		
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer	x		
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		Im Vorraum zwischen Lift und Kombiraum, 70 cm x 190 cm, 65 cm hoch
Duschrollstuhl vorhanden	x		Ebenfalls im Vorraum, Umsetzungsmöglichkeit in den Duschrolli (ohne Fußstützen)

Duschraum, kombiniert mit Umkleideraum und WC			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Klappspiegel s. o.
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	Duschstuhl mit festen Armstützen und Löchern in der Sitzfläche für Gehbehinderte gut nutzbar;
Haltegriffe		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC- Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		100 cm über dem Boden

WC-Anlage, kombiniert mit Umkleideraum und Dusche			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		

rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	Links 40 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Höhe 44 cm, Tiefe 55 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		100 cm hoch

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		Griffkante
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handlauf beim Einstieg ins Wasser nur rechts, beim Ausstieg entsprechend nur links nutzbar; Stufen 17 cm hoch
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

Sauna, nicht für Rollifahrer geeignet			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar		x	
Sauna-/ Duschrollstuhl zum Ausleihen		x	Duschrollstuhl vom Badebereich oder eigene Rollstühle können nicht über die Stufen nach unten transportiert werden
Umkleideräume für Rollstuhlfahrer		x	
Dusche und WC für Rollstuhlfahrer		x	
schwellenlose Dusche in Saunabereich zum Abkühlen		x	
Saunakabinen stufenlos mit Türbreite mind. 90 cm		x	
Ruheliegen zum Umsetzen für Rollstuhlfahrer geeignet (Höhe ca. 50 cm)	x		Für Gehbehinderte und Blinde nutzbar