Schwebebad Dresden

www.schwebebad-dresden.de

Schützenplatz 14
01067 Dresden

Telefon: 0351/440 01 27

E-Mail: mail@schwebebad-dresden.de

Erfassung vor Ort: 17.03.10, gemeinsam mit Frau Lange und Frau Middendorf.

Das Bad ist nicht behindertengerecht.

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestellen am Bahnhof Mitte sind barrierefrei
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	Begleitperson kann an der Eingangstheke eine Codekarte holen, dann kann das Auto auf dem Parkplatz abgestellt werden

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)		x	3 Stufen
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)		x	
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleideraum; im gleichem Raum befinden sich Dusche, WC und das Solebadebecken			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	Durchfahrtsbreite: 80 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	100 cm bis 110 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	sitzend nicht einsehbar: Unterkante 120 cm, Oberkante 180 cm. Im Vorraum befindet sich eine gut nutzbare Spiegel-/Toiletten-tischkombination Spiegelunterkante 90 cm/-oberkante 200 cm
Sitzgelegenheiten	x		Bambbushocker: 50 cm hoch, Sitzfläche 34 x 34 cm, alternativ kann der breite 50 cm hohen Beckenrand genutzt werden.
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	Bekleidung kann auf dem Hocker abgelegt werden, Kleiderhaken befinden sich in 160 cm Höhe. Außer dem Personal hat in der Badezeit niemand Zutritt.
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Offene Duschkabine im Wellnessraum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	-	-	
Durchfahrtsbreite von 90 cm	-	-	
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	100 cm hoch
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 40 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel im Vorraum, s. o.
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)		x	100 cm x 108 cm
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	
Haltegriffe		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf		x	

WC, offen im Wellnessraum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	s. Umkleideraum – gleiche Tür
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	100 cm – 110 cm
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	nur rechts, links 50 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	45 cm Höhe, 54 cm Tiefe
Haltegriffe (links und rechts)		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf		x	

Im Badebereich/Solebade- bzw. Schebebecken des Wellnessraumes			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand		x	nicht notwendig
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		einseitiger Handlauf links, für Gehbehinderte gut nutzbar
Einstig für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)	x		
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		nach den 3 Eingangsstufen
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe		x	
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	