

Schwimmbecken Cafè Friedrichstadt

Restaurant Cafè Friedrichstadt
Friedrichstraße 38/40
01067 Dresden
Telefon: 0351/49 27 88 10
E-Mail: info@cafe-friedrichstadt.de
www.cafe-friedrichstadt.de

Frau Hinze,
Verwaltungsleitung Kinderzentrum
Friedrichstraße 38/40
01067 Dresden
Telefon: 0351/49 27 89 31
E-Mail: info@kid-dresden.de
www.kinderzentrum-dresden.de

Erfassung vor Ort: 20.05.10, gemeinsam mit Frau Hinze.

Das Bad ist behindertenfreundlich.

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle Krankenhaus Friedrichstadt barrierefrei, ca. 125 m entfernt
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		1. Möglichkeit vor dem Haus, 2. Möglichkeit im Hof für 0,50 € - dazu im Cafe melden!

Eingang zum Cafè sowie Durchfahrt durch Haus, Hof und Eingang zum Hallenbad			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Cafè			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		

Gruppenumkleideräume			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		bleiben immer offen
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Spindverschluss 85 cm – 110 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Unterkante 126 cm, Oberkante 176 cm; befindet sich über Waschbecken; zusätzlich im Eingangsbereich vor den Umkleidekabinen
Sitzgelegenheiten	x		Bank: 40 cm tief, 45,5 cm hoch, 200 cm lang
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	
Duschrollstuhl vorhanden		x	

Duschkabine in dem jeweiligen Umkleideraum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	-	-	offene Kabine
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	80 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Duscharmatur ist 115 cm hoch
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	-	-	vor Kabine über Waschbecken, s. o. und im Eingangsbereich vor den Umkleidekabinen
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	
Haltegriffe	x	x	in der Männerkabine ja; in der Frauenkabine nein
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)		x	für Nichtbehinderte ja
Notruf		x	

WC-Anlage für Behinderte im Gebäude des Cafès			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	nach innen
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		85 cm – 110 cm
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	links nur 33 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	54 cm hoch, 70 cm tief
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Handläufe beidseitig, 120 cm auseinander liegend
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift	x		
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	-	-	Oberfläche ungeteilt

Sauna			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	Durchgangsbreite nur 60 cm
Sauna/Duschrollstuhl zum Ausleihen		x	
Umkleideräume für Rollstuhlfahrer	-	-	oben beschriebene Umkleideräume können problemlos auf gleicher Ebene genutzt werden
Dusche und WC für Rollstuhlfahrer		x	s. o.
schwellenlose Dusche in Saunabereich zum Abkühlen	x		
Saunakabinen stufenlos mit Türbreite mind. 90 cm		x	Durchgangsbreite nur 60 cm
Ruheliegen zum Umsetzen für Rollstuhlfahrer geeignet (Höhe ca. 50 cm)		x	befinden sich im Hallenbad davor und sind 44 cm hoch