

**Schwimmhalle Klotzsche  
Am Windkanal 14  
01109 Dresden**

Telefon: 0351/ 8906469

E-Mail: [stadtverwaltung@dresden.de](mailto:stadtverwaltung@dresden.de)

[www.dresden.de](http://www.dresden.de)

Die genauen Daten unserer Erhebung vom 24.11.09 finden Sie hier:

<b>Anfahrt</b>			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle Schwimmhalle Klotzsche, Rampennutzung erforderlich
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad		x	2 Treppen a 5 Stufen, 16 cm hoch
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	nicht ausgebauter Parkplatz ohne Behindertenstellflächen

<b>Eingang</b>			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)		x	2 Stufen vor dem Eingang
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

<b>Kassenbereich</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

<b>Umkleideräume: Damen im Erdgeschoss, Herren im 1. Stock mit Treppenaufgang</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		Schwelle von 6 cm
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Türen bleiben immer offen
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	95 cm
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel befinden sich in Toilette (Unterkante 140 cm, Oberkante 180 cm) und in den Vorräumen der Umkleideräume (Unterkante 108 cm, Oberkante 148 cm)
Sitzgelegenheiten	x		Bank-Garderobenkombination; Sitzfläche 34 cm tief
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	
Duschrollstuhl vorhanden		x	

<b>Duschräume: Damen im Erdgeschoss, Herren im 1. Stock mit Treppenaufgang</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		Schwellen von 6 cm von den Duschräumen zum Badebereich
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Türen bleiben immer offen
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Armatur ist 120 cm hoch
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	in Toilette und Vorraum s. o.
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar		x	
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	
Haltegriffe		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)		x	
Notruf		x	

<b>WC-Anlage</b>			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		Schwelle 6 cm
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Tür zum Toilettenkabinentrakt bleibt immer offen
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	Durchgang zu den Kabinen: 57 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	105 cm, Waschbecken 85 cm
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen		x	rechts und links 25 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	43 cm hoch, 55 cm tief
Haltegriffe (links und rechts)		x	
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf		x	

<b>Im Badebereich</b>			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben	x		
Handläufe am Beckenrand	x		Griffkante
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)		x	Stufen 23 cm hoch, Handlauf beidseitig 80 cm auseinander
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		

<b>Bei Schwimmbädern mit Wettkampfbetrieb; nur intern</b>			
	ja	nein	Notiz
Zuschauerbereich stufenlos erreichbar	x		
Stellflächen für Rollstuhlfahrer vorhanden	x		
Sitzplätze für Begleitpersonen	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Sitzplätze		x	