

**Toskana Therme
Bad Schandau
Rudolf-Sendig-Strasse 8a
01814 Bad Schandau**

Telefon: 035022/54610

E-Mail: badschandau@toskana-therme.de

Das Bad ist behindertenfreundlich.

Erfassung vor Ort: 02.12.09 mit Schwimmmeister Herrn Engler

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Haltestelle Personenaufzug, barrierefrei
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)		x	
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar	x		
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleideraum			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		Automatiktüren
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegel befindet sich in der Dusche
Sitzgelegenheiten		x	Sitzfläche der Liege 65 cm hoch
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	Schloss erreichbar, Kleiderhaken nicht
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	x		65 x 190 cm, Höhe 65 cm
Duschrollstuhl vorhanden	x		Umsteigemöglichkeit in Nylonrollstuhl, der zum Duschen genutzt werden kann
Notruf	x		

Duschraum mit WC kombiniert			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		Klappspiegel, gut sichtbar
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		Höhe 50 cm, Sitzfläche 45 cm x 41 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		

WC-Anlage mit Dusche kombiniert			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		Behinderung beim Umsetzen von links nach rechts durch Abfalleimer
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf	x		

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand	x		Übergriffkante
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		einseitig nutzbar
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

Gastronomie im Innen- und Außenbereich mit Beachbar			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie	x		Toilette an der Beachbar in Planung

Sauna			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sauna/Duschrollstuhl zum Ausleihen		x	Nylonrollstuhl müsste genommen werden
Umkleideräume für Rollstuhlfahrer		x	
Dusche und WC für Rollstuhlfahrer		x	
schwellenlose Dusche in Saunabereich zum Abkühlen		x	
Saunakabinen stufenlos mit Türbreite mind. 90 cm		x	70 cm Durchfahrtsbreite
Ruheliegen zum Umsetzen für Rollstuhlfahrer geeignet (Höhe ca. 50 cm)	x		48 cm hoch