

Waldbad Langebrück
 Stiehlerstrasse 23
 01465 Langebrück
 Telefon: (035201) 70953
 E-Mail: waldbad@gad-dresden.de
<http://www.familienwaldbad.de/>

Erfassung vor Ort: 04.07.09 mit Herr Hesse, Bademeister

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
barrierefreie Erreichbarkeit mit dem ÖPNV		x	Lt. Auskunft Mobilitätsservice der DB AG
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	Nach dem Eingang befindet sich eine barrierefreie Brücke über 6% Steigung, die aber umgangen werden kann
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		x	Trotzdem sehr gut erreichbar!
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleideräume sind nicht vorhanden, die kombinierte Dusch-WC-Anlage könnte aber von jeweils einem Behinderten mit oder ohne Begleitperson dafür mit genutzt werden; eine Ablagefläche (z.B. Duschstuhl) wäre wünschenswert			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar			
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen			
Durchfahrtsbreite von 90 cm			
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm			
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)			
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)			
Sitzgelegenheiten			
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	allgemeine nicht barrierefreie Spinde ca. 25 m vom Dusch-WC entfernt
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)			Eine Sanitätsliege gibt es im Sanitätsbereich für den Notfall – kein barrierefreier Zugang
Duschrollstuhl vorhanden			

Duschräume			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Tür ist von außen nicht zu entriegeln
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Befinden sich in 1,00 m Höhe
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegelunterkante ist 1,20 m über der Erde
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	x		
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		rauhe Bodenkachelung
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf	x		Blinken vor der komb. Dusch-WC-Anlage; Rufton im gesamten Bad hörbar; in Höhe von 1,00 m angebracht

WC-Anlage			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	Befinden sich in 1,00 m Höhe
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		Rauhe Bodenkachelung
Notruf	x		Blinken vor der komb. Dusch-WC-Anlage; Rufton im gesamten Bad hörbar, in Höhe von 1,00 m angebracht

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		Liegewiesen, Wege mit minimaler Kiesschicht, Einstiegstreppe rau
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	aber gut sichtbar
Handläufe am Beckenrand	x		
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)		x	Treppe ca. 80 cm breit, Hinunter- und Hinaufrutschen auf Gesäß möglich; Hilfe beim Rollstuhl-Boden-Transfer und retour wird gern durch Mitarbeiter gewährt
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	

Gastronomie - hier: Imbiss			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		direktes Heranfahen nicht mgl.
unterfahrbare Tische vorhanden		x	
Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90cm)			vor Imbiss türlose Freifläche
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	