

Erfassung vor Ort: 12.08.09 mit Herrn Richter (Fachangestellter Bäderwesen)

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	x		Straßenbahndaltestelle Weixdorf benutzen (Rampe erforderlich!) oder mit der RB Richtung Königsbrück bis Haltepunkt Weixdorf Bad
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	x		ca. 450 m glatte Straße bis zum Bad von Straßenbahn aus; 500 m vom Zug aus, wobei man befestigte Wege fährt, aber über die Schienen durch 100 cm breite versetzte Geländer („Fahrradstopper“) muss
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	x		ca. 50 m vom Eingang entfernt

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	Rampenähnliche Abfahrt vom Eingang ins Bad > 6% könnte bei Ausfahrt umgangen werden
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar	x		Unterfahrbarkeit nicht notwendig
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Große Umkleidekabine zu der ein Schlüssel angefordert werden muss; wird nicht von den anderen Badenden genutzt			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen		x	Tür schlägt nach innen auf
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	Durchfahrtsbreite 70 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)			
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	
Sitzgelegenheiten	x		Sitzbänke an allen 4 Wänden
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	Spinde für alle befinden sich en block vor der Kabine und sind gut erreichbar; die untere Reihe hat den Schließmechanismus auf 70 cm Höhe
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)		x	Eine Sanitätsliege gibt es im Sanitätsbereich für den Notfall
Duschrollstuhl vorhanden		x	

2 Duschräume mit WC kombiniert; bei einem ist die Duschfunktion nicht aktiviert			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	Spiegelunterkante: 108 cm; Spiegeloberkante: 168 cm
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	Höhe 48 cm, Sitzfläche 35 x 35 cm
Haltegriffe	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	x		
Notruf		x	

2 WC-Anlagen, kombiniert mit Duschaum s. o.			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		In dem Kombiraum in dem die Dusche nicht aktiviert ist, Rollstuhl-Toilettentransfer von links nach rechts möglich, im anderen Kombiraum mit aktivierter Dusche von rechts nach links
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)		x	Tiefe ist 60 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Notruf		x	

Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		Wege, Rasen, griffige Einstiegstreppe
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	naturbelassene Steinumrandung
Handläufe am Beckenrand		x	
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	x		Vorsicht, da Treppen teilweise unterschiedlich hoch sind
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge	x		Übergänge Wegstreifen-Rasenstreifen-Wasseroberfläche gut sichtbar; Schwimmer-/Nichtschwimmer- und Gondelbereich mit rot-blauen Schaumstoffelementen abgegrenzt

Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe		x	Selbstbedienung, Treppen müssen überwunden werden
unterfahrbare Tische vorhanden		x	Rollstuhl kann nur an der Stirnseite eines Biertisches stehen
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer (150 x 150 cm)	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	ca. 75 m entfernt