

Natur Kultur Bad Zschonergrund e.V.

Erfassung vor Ort am 10. Juli 2015 gemeinsam mit Herrn Eulenberger Die Wassertemperatur betrug 22 Grad Celsius, kann aber im Sommer bis auf 25 Grad Celsius steigen.

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht		x	Buslinie 91 und 93 Haltestelle Am Zschonergrundbad
stufenlose Wege zum Bad	x		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)		x	

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	x		Zum Haupteingang gelangt man stufenlos, allerdings schließen sich im Bad Treppen zum Schwimmbecken an. Daher können Rollstuhlfahrer über den Zschonergrundweg durch ein Tor in den Badbereich.
über Rampe (max. 6% Steigung)		x	
über Aufzug		x	

Kassenbereich			
	ja	nein	Notiz
stufenloser Zugang	x		
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 cm)	x		
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar	x		
Induktive Höranlage		x	
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		x	
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen	x		

Umkleidekabine			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar		x	1 Stufe
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	x		
Durchfahrtsbreite von 90 cm		x	
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm		x	
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)		x	
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)		x	
Sitzgelegenheiten	x		
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer		x	

Duschraum, kombiniert mit WC (Container)			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
nach außen aufschlagende und von außen zu	x		

entriegelnde Türen			
Durchfahrtsbreite von 90 cm	x		95 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	x		
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	x		
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	x		
schwollenlose Dusche (150 x 150 cm)	x		
Duschbrause höhenverstellbar	x		
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)		x	Duschklappsitz Sitzhöhe 47 cm, Sitzbreite 38 cm, Sitztiefe 32 cm bzw. bis zur Wand 41 cm
Haltegriffe	x		
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	x		Links 99 cm, Rechts 115 cm
Toilettenbecken (Sitzhöhe 46-48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	x		Sitzhöhe 46,5 cm
Haltegriffe (links und rechts)	x		
rutschhemmende Bodenbeläge			
Notruf	x		
Im Badebereich			
	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	x		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		x	
Handläufe am Beckenrand		x	
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)		x	bequeme Treppen ohne Handläufe
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)		x	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		x	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		x	
Beckenlift		x	
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		x	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		x	
Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar		x	im oberen Badbereich vom Haupteingang her stufenfrei, vom unteren Badbereich führt eine lange Treppe nach oben
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	x		
unterfahrbare Tische vorhanden	x		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer 150 x 150 cm	x		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer ca. 90 cm	x		
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		x	