Georg-Arnhold-Bad Helmut-Schön-Allee 2 01069 Dresden

Telefon: 0351 4942203 E-Mail: info@dd-baeder.de

Erfassung vor Ort am 08.11.2017 gemeinsam mit Herrn Weiher. Die Wassertemperatur 27 °C im Schwimmsportbecken, 30 °C im Erlebnisbecken

Anfahrt			
	ja	nein	Notiz
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem ÖPNV ist behindertengerecht	Х		Haltestelle Georg-Arnhold-Bad Straba Linie 10 und 13 Anzeigetafel der DVB mit Abfahrtszeiten im Kassenbereich
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad	Х		
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze (1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)	х		4 Behindertenparkplätze Helmut- Schön-Alle (jeweils 2 an jedem Ende) extra Stellplätze für Behindertenfahrzeuge auf Anfrage im Hof

Eingang			
	ja	nein	Notiz
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 2 cm)	Х		Tür automatisch öffnend
über Rampe (max. 6% Steigung)		Х	
über Aufzug		Х	

Kassenbereich				
	ja	nein	Notiz	
stufenloser Zugang	Х			
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120		Х		
cm)				
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar		Х		
Induktive Höranlage		Х		
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne		Х	kein Blindenleitsystem	
keine Drehkreuze bzw. Umgehung von Drehkreuzen	Х		·	

Umkleidekabine				
	ja	nein	Notiz	
stufenlos erreichbar	Х			
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	Х			
Durchfahrtsbreite von 90 cm	Х			
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	Х			
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	х			
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern (Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)	Х			
Sitzgelegenheiten	X		Bankgegenüber Spind: Sitzfläche nur 27 cm breit, Sitzhöhe 44 cm	
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer	Х		Kleiderhaken in 1,53 cm Höhe	
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)	Х		in kombinierter Dusche/WC	
Duschrollstuhl vorhanden	Х		jeweils 1 Rollstuhl im Freibad-, Hallenbad- und Saunabereich	

Duschraum, kombiniert mit WC				
	ja	nein	Notiz	
stufenlos erreichbar	Х			
nach außen aufschlagende und von außen zu	Х		Falttür	
entriegelnde Türen				
Durchfahrtsbreite von 90 cm	Х			
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	Х			
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	Х			
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern	Х			
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)				
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)	Х			
Duschbrause höhenverstellbar	Х			
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)	х			
Haltegriffe	Х			
rutschhemmende Bodenbeläge	Х			
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)	Х			
Notruf	Х			

WC-Anlage, kombiniert mit Dusche				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ja	nein	Notiz	
stufenlos erreichbar	S.O.			
nach außen aufschlagende und von außen zu entriegelnde Türen	S.O.			
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm	S.O.			
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 85 cm)	S.O.			
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen	Х			
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)	Х		eingeschränkter Platz da Abfallbehälter rechts und WC- Bürste links neben dem WC	
Haltegriffe (links und rechts)	х			
rutschhemmende Bodenbeläge	S.O.			
Notruf	S.O.			

	ja	nein	Notiz
rutschhemmende Bodenbeläge	X		
Beckenrand in kontrastierenden Farben		Х	
Handläufe am Beckenrand		Х	
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	Х		
Einstig für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)	Х		nur im 25m Schwimmbecken im Freibadbereich, das jedoch über keinen Lifter verfügt
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		Х	
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		х	
Beckenlift	Х		Ein mobiler Lifter kann über Bodenhülsen an verschiedenen Becken angesteckt werden. Der dazugehörige Stuhl wird eingehängt. Die Armlehnen sind nicht abschwenkbar, Sitzhöhe ist 48 cm.
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		Х	
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		х	kontrastreich hebt sich nur die Rampe in der Schwimmhalle ab
Gastronomie			
	ja	nein	Notiz
stufenlos erreichbar	x		
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe		х	
unterfahrbare Tische vorhanden	Х		
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer 150 x 150 cm	Х		
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer ca. 90 cm	Х		
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		Х	

Sauna (wenn vorhanden)				
	ja	nein	Notiz	
stufenlos erreichbar	Х			
Sauna/Duschrollstuhl zum Ausleihen	Х		Duschrollstuhl vor den Umkleidekabinen ist in alle Bereiche mitnehmbar	
Umkleideräume für Rollstuhlfahrer	х		DIN-gerecht mit Spinden und Klappliege s.o.	
Dusche und WC für Rollstuhlfahrer	Х		Bedienelemente Höhe 1,23 cm	
schwellenlose Dusche in Saunabereich zum Abkühlen	Х			
Saunakabinen stufenlos mit Türbreite mind. 90 cm	Х		außer Dampfsauna, Türbreite hier: 68 cm, Breite Duschrollstuhl: 63 cm	
Ruheliegen zum Umsetzen für Rollstuhlfahrer geeignet (Höhe ca. 50 cm)		Х	Höhe 38 cm	

Im Badebereich des Freibades				
	ja	nein	Notiz	
rutschhemmende Bodenbeläge	Х			
Beckenrand in kontrastierenden Farben		Х		
Handläufe am Beckenrand	Х		Griffkanten	
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte Personen (beidseitige Handläufe)	Х		einseitig nutzbar	
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 40 bis 48 cm hoch)	Х		40 cm hoch	
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)		Х		
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl		Х		
Beckenlift				
Orientierungshilfen für Sehbehinderte		Х		
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und Übergänge		Х		

Gastronomie im Freibad				
	ja	nein	Notiz	
stufenlos erreichbar	Х			
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe	Х		Ausgabe 120 cm hoch	
unterfahrbare Tische vorhanden	Х			
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer	Х			
(150 x 150 cm)				
Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)	-	-	im Freien	
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie		Х		